

2019年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]

焼却した一般廃棄物の種類及び数量

種類	月	数 量 (トン)			
			ごみ	スラグ	計
可燃ごみ及び破碎可燃物など	4月	搬入量	757.68	173.32	931.00
		焼却量	1,034.24		
	5月	搬入量	752.23	156.55	908.78
		焼却量	953.04		
	6月	搬入量	669.23	153.26	822.49
		焼却量	943.55		
	7月	搬入量	789.83	176.60	966.43
		焼却量	1,085.02		
	8月	搬入量	826.83	160.11	986.94
		焼却量	1,038.53		
	9月	搬入量	754.94	123.24	878.18
		焼却量	756.99		
	10月	搬入量	734.07	188.88	922.95
		焼却量	1,156.94		
	11月	搬入量	698.41	117.20	815.61
		焼却量	713.19		
	12月	搬入量	759.94	199.29	959.23
		焼却量	1,222.75		
	1月	搬入量	711.21	127.72	838.93
		焼却量	784.88		
	2月	搬入量	611.26	181.98	793.24
		焼却量	1,127.36		
	3月	搬入量	883.58	145.71	1029.29
		焼却量	857.81		
	計	搬入量	8,949.21	1,903.86	10,853.07
		焼却量	11,674.30		

※昨年度より繰越 117トン

※スラグ添加による連続出滓を実施(両炉)

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置

	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測 定 位 置	熔融炉出口	バグフィルター入口	煙道出口
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定
測 定 結 果	記録については当施設での閲覧とします。		

ばいじんの除去の実施状況と措置

	適宜実施		適宜実施
除去を実施した設備	冷却設備		排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	1号	令和 1年11月26日	令和 1年11月25日
	2号	令和 2年 1月29日	令和 2年 1月30日

排ガスの測定結果

採取位置			煙突(下部測定口)		煙突(下部測定口)	
採取した年月日			令和元年8月22日(1号)、23日(2号)		令和2年2月13日(1号)、14日(2号)	
測定結果が得られた日			令和元年 9月 3日		令和2年 2月28日	
測定項目		単位	測定結果	基準値	測定結果	基準値
ばいじん	1号	g/ m ³ N	0.035	0.15	0.005未満	0.15
	2号	g/ m ³ N	0.047	0.15	0.005未満	0.15
硫黄酸化物	1号	m ³ N/h	0.010未満	78.75	0.009未満	77.95
	2号	m ³ N/h	0.007未満	75.84	0.009未満	78.86
窒素酸化物	1号	ppm	40	250	5	250
	2号	ppm	30	250	11	250
塩化水素	1号	mg/ m ³ N	53	700	50	700
	2号	mg/ m ³ N	120	700	150	700
水銀(ガス状・粒子状)	1号	μ g/ m ³ N	1	50	2.5	50
	2号	μ g/ m ³ N	0.75	50	4.8	50

※硫黄酸化物の基準値は大気汚染防止法施行規則第3条による計算結果による

ダイオキシン類の測定結果

		採 取 日	測定結果が得られた日	単位	測定結果	基準値
排 ガ ス	1号	平成31年10月16日	平成32年3月27日	ng-TEQ/㎡N	0.00054	5
	2号	平成31年10月17日	平成32年3月27日	ng-TEQ/㎡N	0.0140	5
飛 灰		平成31年10月16日	平成32年3月27日	ng-TEQ/g	0.70	3
ス ラ グ		平成31年10月16日	平成32年3月27日	ng-TEQ/g	0	3